Uwagi:

1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym i odpowiednimi projektami branżowymi oraz warunkami ochrony ppoż. będącymi integralną częścią projektu.
2. Wszystkie instalacje wykonać w oparciu o załączone projekty branżowe.
3. Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
4. Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału.
5. W trakcie wykonywania wykopów należy wezwać uprawnionego geologa oraz projektanta konstrukcji w celu stwierdzenia zgodności warunków geologicznych i przyjętego sposobu posadowienia.
6. Należy dokonać komisyjnego odbioru wykopów fundamentowych w obecności uprawnionego geologa oraz projektanta konstrukcji. W razie pojawienia się wody gruntowej wykonać drenaż oraz wezwać nadzór autorski.
7. Przyjęty rodzaj izolacji wodnych i przeciwwilgociowych dostosować do udokumentowanych warunków gruntowo-wodnych.
8. Lokalizację i gabaryty przebić przez stropy i ściany dla poszczególnych instalacji rozpatrywać wraz z odpowiednimi, wykonawczymi opracowaniami branżowymi.
9. Należy przyjąć rozwiązania kompleksowe z gwarancją dostawcy materiałów i technologii co do żywotności i szczelności całego systemu pokrycia.
10. Wszystkie izolacje poziome i pionowe ścian fundamentowych oraz posadzek na gruncie powinny być połączone miedzy sobą, zapewniając szczelność wszystkich płaszczyzn pionowych i poziomych.
11. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oaz zasadami sztuki budowlanej.
12. Opis skrzydła drzwi rzutach 90/202 oznacza wymiar w świetle ościeżnicy (wymiary otworów dostosować do wytycznych producenta stolarki). Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną powinny otwierać się tak aby po całkowitym otwarciu nie zawężały wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej.

A — ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZEW.

- płyty polistyrenu XPS gr. 12cm (np.: Styrofoam) (h=100cm od poziomu proj. terenu)
- izolacja przeciwwodna, pionowa np. BITUMENEMULSION GRUNT 1:5 Z WODĄ + BIKUTHAN 2K 4mm po wyschnięciu
- sciana żelbetowa gr. 24cm (beton W8)

B — ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZEW.

- izolacja przeciwwodna, pionowa np. BITUMENEMULSION GRUNT 1:5 Z WODĄ + BIKUTHAN 2K 4mm po wyschnięciu
- sciana żelbetowa gr. 24cm (beton W8)

C — ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 1

- tynk cienkowarstwowy na siatce-silikonowy
- styropian EPS 70 gr. 18cm
- sciana z bloczków silikatowych gr. 24cm
- tynk gipsowy

D — ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 2

- tynk cienkowarstwowy na siatce-silikonowy
- styropian EPS 70 gr. 12cm
- sciana z bloczków silikatowych gr. 24cm
- tynk gipsowy

E — ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 3 – COKÓŁ

- tynk mozaikowy
- płyty polistyrenu XPS gr. 18cm
- izolacja przeciwwodna, pionowa np. BITUMENEMULSION GRUNT 1:5 Z WODĄ + BIKUTHAN 2K 4mm po wyschnięciu
- sciana żelbetowa /sciana murowana gr. 24cm

F — ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (strefa cokołowa)

- tynk cienkowarstwowy na siatce-silikonowy
- płyty polistyrenu XPS gr. 18cm
- sciana z bloczków silikatowych gr. 24cm
- tynk gipsowy



1 — PŁYTA FUNDAMENTOWA

- Płyta fundamentowa żelbetowa gr. WG projektu konstrukcji
- izolacja przeciwwodna, pozioma np. : BITUMENEMULSION GRUNT 1:5 Z WODĄ +BIKUTHAN 2K 4mm po wyschnięciu
- Chudy beton C8 /10 gr.10cm zatarty na gładko

2 — STROPODACH NAD WEJŚCIEM– spadek 3°

- papa nawierzchniowa NRO np.TEGOLA MERCURY V
- papa podkładowa NRO MERCURY P mocowana mechanicznie
- STYROPIAN EPS100 gr. min. 20cm do 60cm laminowany papą termozgrzewalną
- paroizolacja – GEMINI VAPOR
- środek gruntujący PRIMER
- wylewka dylatowana ze spadkiem 3°
- strop zatarty na gładko
- tynk cienkowarstwowy na siatce

3 — STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

- posadzka wg rzutu
- wylewka cem. gr. 5cm (zbrojona siatką lub włóknem rozproszonym w miejscu przewodów prowadzonych nad wylewką)
- folia izol. 2xPCV z wywinieciem na ściany
- styropian akustyczny gr.5,3cm
- strop żelbetowy gr. 22cm lub 24cm wg. proj. konstr.
- tynk gipsowy

4 — STROP NAD PIWNICAMI

- posadzka wg rzutu
- wylewka cem. gr. 5cm (zbrojona siatką lub włóknem rozproszonym w miejscu przewodów prowadzonych nad wylewką)
- folia izol. 2xPCV z wywinieciem na ściany
- styropian akustyczny gr. 5,3cm
- strop żelbetowy gr. 22cm
- lamele z wełny mineralnej gr.10cm (lub inny materiał zgodny z Dz.U.75, poz.690 §)
- natrysk –tynk mineralny

5 — STROPODACH – spadek 3%

- papa nawierzchniowa NRO np.TEGOLA MERCURY V
- papa podkładowa NRO MERCURY P mocowana mechanicznie
- środek gruntujący
- wylewka ze spadkiem 3% min 6cm
- paroizolacja
- płyty styropianowe dachowe ze spadkiem 3% – – min.gr.20cm lambda=0,033
- paroizolacja – GEMINI VAPOR
- środek gruntujący PRIMER
- płyta żelbetowa gr. 20cm wg. proj. konstrukcji
- tynk gipsowy

6 — BIEG SCHODÓW

- płytki gresowe na kleju
- warstwa wyrównawcza 0,5cm
- płyta żelbetowa wg. proj. konstrukcji
- tynk cienkowarstwowy

7 — BALKONY

- płytki gresowe mrozoodporne na kleju – gr.2cm
- izolacja wodoszczelna
- wylewka cem. gr. 5cm
- 2 x PCV
- styropian EPS 100 gr. 5cm
- izolacja wodoszczelna
- płyta żelbetowa min.gr.22cm zatarta na gładko ze spadkiem 1% (wg proj. konstrukcji)
- styropian EPS 100 gr. 5cm
- tynk cienkowarstwowy na siatce

na obrzezu płyty żelbetowej systemowa obróbka blacharska np.firmy Renoplast tworząca kapinos i ochraniająca styropian)

8 — PODŁOGA NA GRUNCIE

POS. WG RZUTU
WYLEWKA CEMENT. gr.5cm ZATARTA NA GŁADKO
STYROPIAN EPS 200 (FS30) gr. 10cm
BIKUTHAN 2K 3mm
BITUMEN EMULSION GRUNT 1:5 Z WODĄ
PŁYTA ŻELBETOWA gr.18cm WG projektu konstrukcji
PIASEK STABILIZ. CEMENTEM gr. 20cm 100kg/m3
PIASEK ŚREDNI ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE

PRZEKRÓJ B-B
skala 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danuta Jaroszyńska–Ziach Kielce ul.Sadowa 7b/5

Temat projektu:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
	ul. Reja 7a w Boguchwale
Nr rysunku:	A09
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ B–B
Skala:	1:50
Stadium:	Projekt WYKONAWCZY Branża: ARCHITEKTURA MAJ 2020
Podpis	Data
Projektowała:	mgr inż. arch. Danuta Jaroszyńska–Ziach KL–127/89 05.2020
Opracował:	mgr inż. Żaneta Stokowiec 05.2020
Sprawdził:	mgr inż. arch. Ewa Szczudłowska KL–149/93 05.2020

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Pracowni Projektowej Danuta Jaroszyńska–Ziach