

WEJŚCIE GŁÓWNE

- UWAGI:**
- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych.
 - Przebiegi przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o dwie dymensje większe niż przewód.
 - W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
 - Poziomy i pionowy instalacji wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane należy zaizolować antyroszeniową izolacją:
 - dla przewodów prowadzonych w bruzdach ściennych gr. 13mm
 - dla przewodów prowadzonych w bruzdach ściennych gr. 25mm
 - Przewody instalacji wody ciepłej należy zaizolować izolacją gr. 25mm.
 - Jeśli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnące w sąsiedztwie ścianek instalacyjnych lub działowych z gips-kartonu należy prowadzić w ich wnętrzu. Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania.
 - Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu technicznego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
 - Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
 - Nie należy domierzać domiarów na rysunku.
 - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

- LEGENDA:**
- przewód wody zimnej
 - przewód wody ciepłej
 - przewód wody cyrkulacyjnej
 - przewód wody zimnej p.poz
 - pion instalacji wodociągowej
 - umywalka
 - zlewozmywak
 - wanna
 - natrysk
 - płuczka ustępowa
 - zmywarka
 - pralka
 - złączka do węży
 - zawór odcinający
 - zawór antyskażeniowy
 - filtr siatkowy
 - zawór pierwszeństwa

